



empfohlener Leitungsquerschnitt 6mm², nach LSB6 1,5mm²
 Die Verdrahtung muss durch eine Fachkraft durchgeführt und abgenommen werden.
 Versicherung sowie ggf. FI sind vorab durch Elektriker zu klären und zu setzen.
 Je ein USB Adapter für EVSE bzw. SDM120

Sheet: /
 File: openwb-stecker.sch

Title: OpenWB Bausatz – Buchse 3 phasig SDM120

Size: User	Date: 2019-01-04	Rev: 2
KiCad E.D.A. eeschema (5.0.0-3-g5ebb6b6)		Id: 1/1